MPA NRW.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 0432-CPR-00133-10

Version 03

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Doppelwandige Systemabgasanlage

mit 30 mm (90 kg/m³), 50 und 75 mm (60 kg/m³) Wärmedämmung und Innenrohren aus nichtrostendem Stahl: 1.4404 / 1.4571; 1.4301

"KD"

(für detaillierte Produktspezifikationen siehe Anlage 1)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Kominus Polska Sp. z o.o.

Łężkowice 112
PL-32-015 Kłaj / POLEN

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Kominus Polska Sp. z o.o.

Łężkowice 112
PL-32-015 Kłaj / POLEN

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1856-1:2009

entsprechend **System 2+** angewendet werden und dass

die werkseigene Produktionskontrolle als übereinstimmend mit den geltenden Anforderungen bewertet wird.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.01.2015 ausgestellt und bleibt bis zum 30.07.2031 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 31.07.2026

im Auftrag

Dipl.-Ing. Inga Gödecker
Leitung Zertifizierungsstelle ZS_21_1

Materialprüfungsamt MPA NRW 10 Nordrhein-Westfalen

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00133-10 vom 11.05.2021, Version 02.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-00

Vom Hersteller erklärte Eigenschaften für / *Declared conditions by the manufacturer for:*

	Art der Abgasanlage/ Leitung *type of chimney/ flue pipe*	**Harmonisierte Norm** *standard*	**Produktbeschreibung** *Product description*
01	"KD" doppelwandige Systemabgasanlage mit Wärmedämmung / *double wall system chimney with heat insulation* Innenrohr / *inner pipe*: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke / *wall thickness:* ≥ 0,5 mm (-10 %) Wärmedämmung/*heat insulation:* 30 mm, 90 kg/m³ (-0/+30 %) Außenrohr / *outer pipe*: 1.4301; 1.4509 Wanddicke / *wall thickness:* ≥ 0,5 mm (-10 %)	EN 1856-1:2009	T600 – N1 – D – Vm – L50050 – G(XX) T600 – N1 – W – Vm – L50050 – O(XX) DN 110 – DN500 Abstand zu brennbaren Bauteilen:/ *distance to combustibles:* XX = 100 (DN110-DN300) XX = 150 (DN350-DN450) XX = 200 (DN500)
02	"KD" doppelwandige Systemabgasanlage mit Wärmedämmung / *double wall system chimney with heat insulation* Innenrohr / *inner pipe*: 1.4301 Wanddicke / *wall thickness:* ≥ 0,5 mm (-10 %) Wärmedämmung/*heat insulation:* 30 mm, 90 kg/m³ (-0/+30 %) Außenrohr / *outer pipe*: 1.4301; 1.4509 Wanddicke / *wall thickness:* ≥ 0,5 mm (-10 %)	EN 1856-1:2009	T600 – N1 – D – V2 – L20050 – G(XX) T600 – N1 – W – V2 – L20050 – O(XX) DN 110 – DN500 Abstand zu brennbaren Bauteilen:/ *distance to combustibles:* XX = 100 (DN110-DN300) XX = 150 (DN350-DN450) XX = 200 (DN500)
03	"KZD" doppelwandige Systemabgasanlage mit Wärmedämmung / *double wall system chimney with heat insulation* Innenrohr / *inner pipe*: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke / *wall thickness:* ≥ 0,5 mm (-10 %) Wärmedämmung/*heat insulation:* 50 mm, 75 mm 60 kg/m³ (-0/+30 %) Außenrohr / *outer pipe*: 1.4301; 1.4509 Wanddicke / *wall thickness:* ≥ 0,5 mm (-10 %)	EN 1856-1:2009	T450 – N1 – D – Vm – L50050 – G(XX) T450 – N1 – W – Vm – L50050 – O(XX) DN 110 – DN500 Abstand zu brennbaren Bauteilen:/ *distance to combustibles:* XX = 100 (DN110-DN300) XX = 150 (DN350-DN450) XX = 200 (DN500)

	Art der Abgasanlage/ Leitung *type of chimney/ flue pipe*	Harmonisierte Norm *standard*	Produktbeschreibung *Product description*
04	"KZD" doppelwandige Systemabgasanlage mit Wärmedämmung / *double wall system chimney with heat insulation* Innenrohr / *inner pipe*: 1.4301 Wanddicke / *wall thickness:* ≥ 0,5 mm (-10 %) Wärmedämmung/*heat insulation:* 50 mm, 75 mm 60 kg/m³ (-0/+30 %) Außenrohr / *outer pipe*: 1.4301; 1.4509 Wanddicke / *wall thickness:* ≥ 0,5 mm (-10 %)	EN 1856-1:2009	T450 – N1 – D – V2 – L20050 – G(XX) T450 – N1 – W – V2 – L20050 – O(XX) DN 110 – DN500 Abstand zu brennbaren Bauteilen:/ *distance to combustibles:* XX = 100 (DN110-DN300) XX = 150 (DN350-DN450) XX = 200 (DN500)